



Binanın

Tipi	: Apartman
İnşaat Yılı	: 2004
Kapalı Kullanma Alanı	: 3.006,00
Ada, Parseli	: 47458//1
Adresi	: BAGLICA MAH. 529 SOK. BASKENT TERAS EVLERI D1 BLOK Etimesgut/AI
Bina Sahibinin	
Adı Soyadı	: BASKENT TERAS EVLERI D1 BLOK
Adresi	: BAGLICA MAH. 529 SOK. BASKENT TERAS EVLERI D1 BLOK ETIMESGUT/
Müşterek Tesisatların Sahibi (gerekliyse)	
Adı Soyadı	:
Adresi	:


Binanın Resmi

150 *Journal of Management Inquiry* 22(1)

Enerji Performansı




Sera Gazı Emisyonu



Yenilenebilir Enerji Kullanım Oranı

%0,00



Enerji Kullanım Alanı	Kullanılan Sistem	Yıllık Enerji Tüketimleri			Sınıfı
		Nihai (kWh/yıl)	Birincil (kWh/yıl)	Kullanım Alanı Başına (kWh/m2.yıl)	
TOPLAM		311.082,68	585.422,15	103,49	A B C D E F G
ISITMA	Isıtma Sistemi, Isıtma Sistemi	58.553,27	58.553,27	19,48	A B C D E F G
SIHHİ SICAK SU	Sıcak Su Sistemi, Sıcak Su Sistemi	50.809,21	50.809,21	16,90	A B C D E F G
SOĞUTMA	Sogutma Sistemi, Sogutma Sistemi	181.248,75	427.747,04	60,30	A B C D E F G
HAVALANDIRMA		0,00	0,00	0,00	
AYDINLATMA	Kompakt floresan	20.471,45	48.312,62	6,81	A B C D E F G

Açıklamalar

2d
energy&lab

www.2alab.com
0 3 1 2 3 8 6 2 6 6 5
0 2 1 6 3 5 2 8 9 4 8

Belgenin

Numarası : S3421A2458D8A
Veriliş Tarihi : 20.06.2017
Son Geçerlilik Tarihi : 21.06.2027

Belgeyi Düzenleyen


Adı Soyadı : TUGBA YILDIRIM 
Firması : 2A LABORATUVAR TEST MUAYENE ÇEVRE OLÇU
Oda Sicil Nosu : EGT-0064

Bina Sahibinin

Adı Soyadı : BASKENT TERAS EVLERİ D1 BLOK

Belgenin

Numarası : S3421A2458D8A



Açıklamalar

Aşağıda belirtilen verimlilik artırıcı projelerin uygulanması durumunda binanın Enerji Performans sınıfı yükselecek ve Sera Gazı Emisyonu azalacaktır.

1. Yalıtım;

- Bina duvarlarında yalıtım yapılması,
- Mevcut mekanik sistemlerin, özellikle vana gövdelerinde yalıtım yapılması,
- Pencerelerin yenilenerek, kontrolsüz hava sızdırmasının ve ısı iletiminin azaltılması,

2. Aydınlatma;

- Manyetik balastların, Elektronik balastlarla değiştirilmesi,
- Belli bölgelerde zamana, harekete ve gün ışığına bağlı kontrol yapılması,

3. Otomatik Kontrol;

- Radyatörlerde termostatik vana uygulaması yapılması,
- Mekanik sistemlerde Otomasyon ve genel hatlarda Enerji İzleme sisteminin kurulması,

4. Elektrik Motorları;

- Verimsiz motorların sınıflarının yükseltilmesi,
- Öngörülen motorlarda değişken hız sürücü uygulanması,

5. Yenilenebilir Enerji Sistemleri;

- Sıcak su üretiminin güneşten desteklenmesi,

6. Isı geri kazanımı;

- Atık ısıdan sıcak su üretiminin desteklenmesi,

7. Enerji Yönetimi;

- Sürekli takip edilecek bir Enerji Yönetim Sisteminin tesisi,
- Bir Enerji Yöneticisinin atanması,
- Personelin enerji verimliliği ile ilgili konularda bilgilendirilmesi,
- Teknik ve ilgili idari personelin mevzuat ve enerji verimliliği konularında eğitilmesi.

Ayrıntılar için Detaylı Etüt raporuna bakınız.

Belgeyi Düzenleyenin

Adı Soyadı : TUGBA YILDIRIM

Firması : 2A LABORATUVAR TEST MUAYENE ÇEVRE OLÇU

Oda Sicil Nosu : EGT-0064

İmza

